സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രസരണ ശൃംഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടി സാങ്കേതിക സാദ്ധ്യതാപഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകളും ലൈനുകളും നിർമ്മിക്കുവാനും നിലവിലുള്ള സബ്സ്റ്റേഷനുകളുടെയും ലൈനുകളുടെയും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ മിഷൻ 676-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 39 സബ്സ്റ്റേഷനുകളും അനുബന്ധ ലൈനുകളും നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം

34 (6485) ശ്രീമതി പി. അയിഷാ പോറ്റി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽവന്നശേഷം കൊട്ടാരക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ പ്രസ്തുത നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ; എവിടെയെല്ലാമാണ് ; വിശദമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കൊട്ടാരക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ സർക്കാർ നിലവിൽവന്നതിനുശേഷം 47.83 കി.മീ. 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മിക്കുകയും 43 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും 91.60 കി.മീ. കൺവേർഷൻ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ 14.2 കി.മീ. 11 കെ.വി. ലൈൻ നിർമ്മാണവും പുതിയ 8 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 19.41 കി.മീ. കൺവേർഷൻ പ്രവൃത്തികളും 150 കി.മീ. റീകണ്ടക്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 43 ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ. ഇവ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.*

കിനാലൂരിൽ 110 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

35 (6486) ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കിനാലൂർ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.-യിൽ സ്വന്തമായി രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും ഇതുവരെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ പണി തുടങ്ങാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടും 110 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനുള്ള തടസ്സമെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly